

試驗報告



報告編號: HM-19-19886
C-19-40838

頁數: 1 OF 1

報告日期: 109年 01月 16日

工業監造委託供樣取送取收試試驗備

工程名稱: 桃園市中壢區青昇段433地號合建案新建工程
 主位商: 全國農業金庫股份有限公司
 包單位商: 裴森吉建築師事務所
 託單位商: 泰誠發展營造股份有限公司
 料廠名: 特欣國際股份有限公司
 品名: 特欣國際股份有限公司
 樣人: 特麗欣隔間灌漿材SS131(水泥砂漿)
 送人員: 泰誠發展營造股份有限公司(崔鑑輝)、鑫承企業有限公司(陳家榮)、
 取人員: 特欣國際股份有限公司(陳玟撰)
 收日期: 108年 12月 17日
 試日期: 108年 12月 19日 15時 00分
 驗日期: 109年 01月 14日 15時 31分
 方: 法: CNS 1010(1993)

1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
3. 下述報告內容標示#處由顧客提供
4. 送樣方式為實驗室收件
5. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試樣編號	長度	寬度	實際量面積	最大荷重		抗壓強度	
	mm	mm	mm ²	kgf	tf	kg/cm ²	psi
001	50.10	50.06	2508.01	8466	8.47	338.6	4820
002	50.63	50.07	2535.04	8634	8.63	345.4	4910
003	50.16	50.08	2512.01	8469	8.47	338.8	4820

- 註:#1. 製作日期: 108年 12月 17日
 齡期: 28天
 #2. 試體之製作由廠商執行
 #3. 養護條件: a. 試體拆模後由廠商於室溫下空氣中養護
 b. 試體送至實驗室後以23±1.7°C之飽和石灰水中養護
 #4. 設計強度: N/A
 5. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號

----- o o o -----



報告簽署人

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。